

Nachweis

Eignung von Türdrücker und Türkäufe gemäß EN 1906 : 2012

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. **18-003157-PR02**

(GAS-G03-11-de-01)



Auftraggeber	Confen Com Hungary Kft. Dulácska u. 2 2045 Törökbálint Ungarn		
Bauprodukt	Türdrücker		
Bezeichnungen	Levana		
Leistungsrelevante Produktdetails	Material Drücker:	Edelstahl	
	Lagerung:	Drehbar-Fest	
	Drückervierkant:	8 mm	
	Material Drückervierkant:	Stahl	
Montage	Gemäß der Montageanleitung des Beschlagherstellers.		
Besonderheit			

Grundlagen

EN 1906 : 2012 - Schlösser und Baubeschläge – Türdrücker und Türkäufe – Anforderungen und Prüfverfahren

Prüfbericht Nr.: 18-003157-PR01 (PB-G03-03-de-01) vom 15.11.2018

Konstruktionsunterlagen in Anlage 1.

Ergebnis

Klassifizierung gemäß EN 1906 : 2012

Benutzerkategorie	Dauerhaftigkeit	Türmasse	Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Einbruchsicherheit	Ausführung
2	7	-/-	0	0	4	0	B

Gültigkeit

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

ift Rosenheim

13.12.2018

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Florian Luge
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 4 Seiten.

Deckblatt
Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage
Anlage 1 (2 Seiten)